

**Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 6: Revize****ČSN 33 2000-6
ed. 2
OPRAVA 1**

idt HD 60364-6:2016/AC:2017-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 je českou verzí opravy HD 60364-6:2016/AC:2017-11. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This Corrigendum to ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 is the Czech version of the Amendment HD 60364-6:2016/AC:2017-11. It was translated by the Czech Standardization Agency.

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize z března 2017 se opravuje takto:

Předmluva**Upozornění na poznámku k této normě**

Do kapitoly B.1, bod 2) stejnosměrné (DC) sítě byla ke druhé odrážce doplněna poznámka upozorňující na provedenou opravu normy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

B.1 Obecně

2) stejnosměrné (DC) sítě

Text první odrážky „– zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného (DC) napětí 500 V pro jmenovité napětí sítě nepřekračující 500 V;“ se nahrazuje textem:

- zkouška izolace při použití minimálního zkušebního napětí 500 V DC pro sítě se jmenovitým napětím nepřekračující 500 V;

Text druhé odrážky^{NP1)} „– zkouška izolace při použití jmenovitého stejnosměrného (DC) napětí 1 000 V pro jmenovité napětí sítě vyšší než 500 V.“ se nahrazuje textem:

- zkouška izolace při použití minimálního zkušebního napětí 1 000 V DC pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 500 V.

^{NP1)} POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ V této odrážce se opravuje chybný překlad původního textu normy. Tato část opravy není součástí přejímané opravy normy.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN 33 2000-6 ed. 2 OPRAVA 1



504829

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2018, 2 strany
Cenová skupina 998

