

**Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití –  
Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení**

**ČSN  
EN 15001-1  
OPRAVA 1**

38 6420

Corrigendum

**ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení, z ledna 2010 se opravuje takto:**

*V článku 9.4.4, v prvním odstavci se nahrazuje první věta takto:*

Pneumatická nebo hydrostatická zkouška pevnosti musí být provedena před zkouškou těsnosti.

#### **Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český plynárenský svaz, IČ 00409928, Ing. Petr Štefl

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 15001-1 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2012, 2 strany

**89681** Cenová skupina 998

