

## Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0810  
OPRAVA 1

---

Corrigendum

**ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení** z července 2016 se opravuje takto:

*V článku 5.4.10 se druhá věta nahrazuje takto:*

Pokud je požární výška objektu  $h > 30,0$  m, aniž by v přilehlých požárních úsecích bylo instalováno SHZ, musí být tyto výplně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Požadavky se vztahují vždy na celý objekt (po celé výšce).

*V článku 6.3.4 se text položky a) nahrazuje takto:*

a) Jedná se o spáru zděné (keramické cihly, pórobeton) nebo betonové konstrukce stěny (vč. kombinací).

*V tabulce A.9 se nadpis třetího sloupce nahrazuje takto:*

**Minimální střední objemová hmotnost<sup>5)</sup>** (kg/m<sup>3</sup>)

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN 73 0810 OPRAVA 1

 ČESKÁ  
AGENTURA PRO  
STANDARDIZACI

509770

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2020, 2 strany  
Cenová skupina 998

