

**Závěsné otopné a chladicí plochy pracující
s vodou o teplotě nižší než 120 °C –
Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup
pro zkoušku tepelného výkonu**

**ČSN
EN 14037-2
OPRAVA 1
06 1130**

Corrigendum

**ČSN EN 14037-2 (061130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C –
Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu z února 2018 se opravuje
takto:**

V odstavci 8.2 se text: *Trubky stropních závěsných sálavých panelů musí být umístěny samostatně v řadách.*

Opravuje takto: *Trubky stropních závěsných sálavých panelů musí být zapojeny jednotlivě v sérii.*

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze,
IČO 68407700, Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 14037-2 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

513235

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2021, 2 strany
Cenová skupina 998

