

Parní, horkovodní a kapalinové kotle – Provozní pravidla**ČSN 07 0710
OPRAVA 1**

Corrigendum

ČSN 07 0710 Parní, horkovodní a kapalinové kotle – Provozní pravidla z prosince 2024 se opravuje takto:

Text třetího odstavce článku B.5 přílohy B se mění takto:

Podle příslušného právního předpisu³¹⁾ není povinností revizního technika kotlů zajišťovat nebo dokonce v rámci revizí provádět servisní prohlídky bezpečnostní a tlakové výstroje. Revizní technik prověřuje stav tlakové a bezpečnostní výstroje při revizi provozní a při vnitřní revizi je jeho úkolem ověřit, zda a s jakým výsledkem byla servisní prohlídka provedena.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s., IČO 47466651, Ing. Antonín Voříšek

Technická normalizační komise: TNK 101 Kotle

Vydala: [Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace](#)

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v [e-shopu](#) České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agenturacas.gov.cz.

ČSN 07 0710 OPRAVA 1



524464

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2026, 2 strany
Cenová skupina 998