



**Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) –
Část 4-7: Zkušební a měřicí technika –
Všeobecná směrnice o měření
a měřicích přístrojích harmonických
a mezipharmonických pro rozvodné
sítě a zařízení připojovaná do nich**

**ČSN
EN 61000-4-7
ed. 2
OPRAVA 1**

33 3432

idt IEC 61000-4-7:2002/Cor.1:2004-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy IEC 61000-4-7:2002/Cor.1:2004-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum IEC 61000-4-7:2002/Cor.1:2004-07.

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-7: Zkušební a měřicí technika – Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a mezipharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich z července 2003 se opravuje takto:

Strana 2

Upozornění na národní poznámky

Z textu článku se vypouští „3.1.“.

3.1

Původní znění vzorce (3):

$$\begin{cases} b_m = \frac{2}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) \times \sin\left(\frac{m}{N} \omega_1 t + \phi_m\right) dt \\ a_m = \frac{2}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) \times \cos\left(\frac{m}{N} \omega_1 t + \phi_m\right) dt \\ c_0 = \frac{1}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) dt \end{cases}$$

se opravuje na toto nové znění:

$$\begin{cases} b_m = \frac{2}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) \times \sin\left(\frac{m}{N} \omega_1 t\right) dt \\ a_m = \frac{2}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) \times \cos\left(\frac{m}{N} \omega_1 t\right) dt \\ c_0 = \frac{1}{T_w} \int_0^{T_w} f(t) dt \end{cases}$$

Původní znění vzorce v definici c_m :

$$f_m = \frac{m}{N} f_m$$

se opravuje na toto nové znění:

$$f_m = \frac{m}{N} f_1$$

a zároveň se vypouští odkaz na národní poznámku a národní poznámka pod čarou.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut Tomáš Pech

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

71373 Cenová skupina 403



8 590963 713731