

**Práce pod napětím –
Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací
a zkratovací soupravy****ČSN
EN 61230
OPRAVA 3
35 9722**

idt IEC 61230:1993/Cor.:2000-12

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61230:1998 je českou verzí opravy IEC 61230:1993/Cor.:2000-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61230:1998 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61230:1993/Cor.:2000-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61230 (35 9722) Práce pod napětím – Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy z června 1998 se opravuje takto:

Obrázek C.1 – Uspořádání uzemňovacích tyčí pro zkoušky na ohyb

Pod obrázkem, třetí řádek se opravuje:

$R = 100 \text{ m}$

na správné:

$R = 100 \text{ mm}$

POZNÁMKA Tato oprava byla již zapracována do textu normy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61230 OPRAVA 3

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79261 Cenová skupina 403

