
ČSN 38 6479

Stavba a provoz acetylenovodů

Vydání: Červenec 1998

V článku 7.2.1 v položce b) se hodnota 0,6 MPa opravuje na 0,3 MPa.
