

**Energetická náročnost budov –
Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní
teploty a citelné a latentní tepelné výkony –
Část 1: Výpočtové postupy**

**ČSN
EN ISO 52016-1
OPRAVA 1
73 0336**

Corrigendum

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy ze září 2019 se opravuje takto:

V kapitole 6 se v článku 6.1.2 v tabulce 4 řádky 5, 6, 10 a 11 nahrazují novým zněním takto:

Popis	Značka	Jednotka	Interval platnosti ^a	Určený cílový modul ^b	Mění se ^c	Viz článek ^d
Vnitřní operativní teplota, pro tepelně upravovanou zónu, za měsíc	$\theta_{int;op;ztc;m}$	°C	0 až 50	M1-4, M3-5, M4-5, M5-5, M8-5, M3 až M8	ANO	H: 6.5.5.3 ^e M: 6.6.11.6
Vnitřní operativní teplota, pro tepelně neupravovanou zónu, za měsíc	$\theta_{ztu;m}$	°C	-20 až 50	M3 až M8	ANO	H: 6.4.5.3 ^e M: 6.4.5.3
Vnitřní střední sálavá teplota, pro tepelně upravovanou zónu, za hodinu	$\theta_{int;r,mn;ztc;t}$	°C	0 až 50	stejně	ANO	H: 6.5.5.3 M: n. a.
Teplota vnitřního vzduchu, pro tepelně upravovanou zónu, za hodinu	$\theta_{int;a;ztc;t}$	°C	0 až 50	stejně	ANO	H: 6.5.5.4 M: n. a.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700;
spolupráce: Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN ISO 52016-1 OPRAVA 1

 ČESKÁ
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

516447

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2023, 2 strany
Cenová skupina 998

